



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-052П/19

«26» июня 2019 года

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания населения Ростовской
области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского»

(наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя)

директор ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-
Шахтинского» Вылук Татьяна Михайловна

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Мною, государственным инспектором Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Печёным Алексеем Владимировичем в присутствии представителя юридического лица:

директора ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-Шахтинского» Вылук Татьяны Михайловны
на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. №401, распоряжения (приказа) заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Хренкова С.В. от 28.05.2019 № 2523-Р

в период с 06 июня 2019 года по 26 июня 2019 года

проведена внеплановая, выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка технического состояния, организации безопасной эксплуатации поднадзорного оборудования: систем электроснабжения Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского» (далее по тексту ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-Шахтинского»), по адресу: 347805, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Красноармейский, 57.

(наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п.)

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований установленных в законе, нормах и правилах, а именно "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированных Минюстом России №4145 от 22.01.03, "Правил устройства электроустановок", седьмое издание. На основании акта проверки № 29-052/19 от 26 июня 2019 года ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-Шахтинского» в лице директора ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-Шахтинского» Вылуск Татьяны Михайловны предписывается устранить нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	Отсутствует оперативный журнал	п.1.8.9, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Минэнерго России №6 от 13.01.03, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.03 (далее ПТЭЭП)	16.12.2019
2	У работников электрохозяйства отсутствуют аптечки	п.1.7.15, ПТЭЭП	16.12.2019
3	Отсутствует журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании	п. 1.8.9, ПТЭЭП	16.12.2019
4	Отсутствует журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок	п. 1.8.9, ПТЭЭП	16.12.2019
5	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3, ПТЭЭП	16.12.2019
6	Заземляющий проводник ЩС-1 не предохранен от коррозии и не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7, ПТЭЭП	16.12.2019
7	Заземляющий проводник ЩО-2 не предохранен от коррозии и не окрашен в черный цвет	п. 2.7.7, ПТЭЭП	16.12.2019
8	Основная шина заземления не предохранена от коррозии и не окрашена в черный цвет	п. 2.7.7, ПТЭЭП	16.12.2019
9	Отсутствуют бирки во ВРУ	п. 2.4.5, ПТЭЭП	16.12.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные для этого сроки и не позднее 16.12.2019 по пунктам № 1 – 9 на имя заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Хренкова С.В. по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66.

Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований, с указанием срока их исполнения, назначить лиц, ответственных за их исполнение.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.


Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лицо, вынесшее предписание:

государственный инспектор Каменского
территориального отдела по государственному
энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(должность)



(подпись)


А.В. Печёный

(инициалы, фамилия)

С предписанием ознакомлен и 1 экземпляр предписания для исполнения получил:

директор ГБУСОН РО «СРЦ г. Каменск-Шахтинского» Вылуск Татьяна Михайловна

(должность Ф.И.О. представителя юридического лица)



(подпись)

26.06.2019

(дата)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи:

(Ф.И.О. должностного лица проводившего проверку)

(подпись)

(дата)

Предписание выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

« » 201 года

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)