



**ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура  
Ростовской области**

**Каменская  
городская прокуратура**

ул. Ленина, 2, г. Каменск-Шахтинский,  
Ростовская область, 347800

05.09.2019 № 07-18-2019

Директору ГБУ СОН РО  
«Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних  
г. Каменск-Шахтинского»

Вылук Т.М.

пер. Красноармейский, 57,  
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская  
область, 347800

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении требований законодательства  
о пожарной безопасности

Каменской городской прокуратурой совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г. Каменск-Шахтинскому Главного Управления МЧС России по Ростовской области во исполнение задания прокуратуры Ростовской области от 26.07.2019 № 7/1 – 65 – 2019 проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно п. 6 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППРФ № 390) в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Согласно пп. «б» п. 36 ППРФ № 390 при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается, в том числе, размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

К1 № 330332

*Handwritten signature and date*

В нарушение пп. «в» п. 42 ППРФ №390 на объекте защиты на двери эвакуационного выхода из помещения кухни, ведущей непосредственно наружу не обеспечена возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.

Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц в результате пожара и допущены в связи с недобросовестным исполнением своих должностных обязанностей должностными лицами ГБУ СОН РО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Каменск-Шахтинского».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Каменской городской прокуратуры, незамедлительно применить меры к устранению указанных нарушений.

2. Исключить нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления информировать городскую прокуратуру в течение месяца со дня его получения в письменной форме с приложением заверенных копий документов, касающихся рассмотрения представления.

Заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

Р.П. Гусев